

**माननीय श्री राम विचार राय, स0वि0स0, से प्राप्त तारांकित प्रश्न
संख्या-य-12 का उत्तर प्रतिवेदन।**

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या मंत्री उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1 क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत साहेबगंज प्रखंड के ग्राम रामपुर बिखनापुर में 63 केभीए का ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है;	वस्तु रिथति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत साहेबगंज प्रखंड के ग्राम रामपुर बिखनापुर में 100 केभीए का 01, 63 केभीए का 02 एवं 25 केभीए का 01 कुल 04 अद्द ट्रांसफॉर्मर अधिष्ठापित है। उक्त ट्रांसफॉर्मरों में से एक अद्द 63 केभीए ट्रांसफॉर्मर पर कुल भार 58 KW है। जिसकी क्षमता विस्तार 100 केभीए के ट्रांसफॉर्मर में बदलकर कर दिया जाएगा। इस कार्य को एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त गांव के तीन सौ से उपभोक्ताओं का विद्युत भार इसी ट्रांसफॉर्मर पर है जिसके कारण बार-बार विद्युत आपूर्ति बाधित होती रहती है और ट्रांसफॉर्मर जलने का खतरा बना रहता है;	
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त ग्राम में एक अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने का विचार रखती है, नहीं बयो?	

श्रीमती बेबी कुमारी, स० वि० स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-य-2141 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बोगहा प्रखंड में कृषि फीडर से किसानों को विद्युत कनेक्शन दिया गया था परंतु अल्प समयावधि के कारण कुछ किसान विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन नहीं कर पाये, यदि हाँ तो सरकार शेष बचे किसानों को कृषि फीडर से विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि जून 2019 तक आयोजित कैम्प में किसानों से प्राप्त कृषि विद्युत संबंध हेतु आवेदनों पर विद्युत संबंध प्रदान करने का कार्य प्रगति पर है। साथ ही ऐसे किसान जो कैम्प में आवेदन करने से वंचित रह गये, उनसे दिनांक 01.01.2020 से सुविधा एप/केन्द्र से ऑन लाईन प्राप्त आवेदन को भी विद्युत संबंध देने का कार्य स्वीकृत योजना के अनुरूप किया जा रहा है।

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड-काराकाट (गोडारी) के ग्राम-सकला में विद्युत ग्रिड का निर्माण कराया गया है जिसका उद्घाटन दिनांक 04.05.2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा किया गया था ;	रोहतास जिलान्तर्गत प्रखण्ड-काराकाट (गोडारी) के ग्राम-सकला में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत कराया गया है जिसका शिलान्यास दिनांक 04.05.2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों द्वारा किया गया था।
2. क्या यह बात सही है कि इस ग्रिड से विद्युत सप्लाई अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है, जिसके कारण इस क्षेत्र के उपभोक्ता लो बोल्टेज से परेशान रहते हैं ;	सकला विद्युत उपकेन्द्र को दिनांक 04.06.2019 को उर्जनित कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त ग्रिड को चालू कर विद्युत सप्लाई करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत कैमूर पहाड़ी पर एल0एण्डटी0 कंपनी द्वारा 225 गाँवों के आदिवासियों- वनवासियों के घरों में एक सौ तीस करोड़ की लागत से सोलर प्लांट द्वारा विद्युतीकरण किया गया है ?	कैमूर जिलान्तर्गत कैमूर पहाड़ी पर एल0एण्डटी0 कंपनी द्वारा 120 राजस्व गाँवों के आदिवासियों/वनवासियों के घरों में डी0डी0जी0 योजनान्तर्गत सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त गाँवों के लोगों के घरों में किये गये विद्युतीकरण के अंतर्गत ट्यूबलाईट, बल्ब और पंखा प्रत्येक घर को दिया गया था, ये सभी सामग्रियाँ सरकारी और निम्न स्तर का होने के कारण खराब हो चुका है जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है ?	RIIC के दिशा-निर्देश के आलोक में सामग्री आपूर्ति के पूर्व PDI (Pre Despatch Inspection), स्वतंत्र एजेंसी यथा मेसर्स एनएपी0सी0सी0, मेसर्स वैपकोरा, मेसर्स पी0डी0आई0एल0 द्वारा किया जाता है। जांच में सही पाये जाने पर ही विद्युत उपकरणों की आपूर्ति की जाती है। उपर्युक्त योजनान्तर्गत विद्युत उपकरणों के रख-रखाव हेतु पाँच वर्षों का करार मेसर्स एल0एण्डटी0 कंपनी के साथ किया गया है। अनुरक्षण एकरारनामा के अनुरूप कोई भी उपकरण खराब होने पर उसका गरम्मत अथवा बदलने का कार्य मेसर्स एल0एण्डटी0 कंपनी द्वारा किया जा रहा है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसकी जाँच कराते हुए एल0एण्डटी0 कंपनी पर कार्रवाई करते हुए ग्रीड की स्थापना कर स्थाई बिजली देने का विचार रखती है नहीं, तो क्यों ?	कैमूर जिलान्तर्गत पहाड़ों पर ग्रीड के माध्यम से बिजली आपूर्ति करने हेतु वन क्षेत्र के भूमि पर 11 के0मी लाइन का निर्माण करना होगा। वन क्षेत्र के भूमि के अपयोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वन क्षेत्र अन्तर्गत भूमि अपयोजन की कार्रवाई होने के उपरान्त 11 के0मी लाइन का निर्माण कर पहाड़ पर अवस्थित गाँवों के आदिवासियों/वनवासियों को ग्रीड के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी।



**श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न
सं०-य-37 (1196) का प्रश्नोत्तर**

खंड	प्रश्नकर्ता श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह, माननीय सदस्य क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
①	क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर प्रखंड में बड़ेम पॉवर सबस्टेशन से रजवरिया कला, गोगो सहित अन्य गांवों में विद्युत आपूर्ति की जाती है;	राज्य योजना के तहत ग्राम-नाउर, प्रखंड-नवीनगर, जिला-औरंगाबाद में 2×5 MVA क्षमता का 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण का कार्यादेश दिनांक 14.02.2020 को निर्गत कर दिया गया है। कार्य पूरा करने का लक्ष्य 1 वर्ष है।
②	क्या यह बात सही है कि उक्त गांवों का बड़ेम पॉवर स्टेशन से लंबित दूरी होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है।	
③	यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नाउर में उपलब्ध सरकारी जमीन पर पॉवर स्टेशन बनाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड कोचस के सुरेश चौहान, पिता- श्री भगवान चौहान, ग्राम- अमैसी डिहरा का दिनांक 03.01.2019, पप्पु कुमार, पिता- जगनारायण सिंह, ग्राम- भगीरथ का दिनांक 22.08.2019 एवं मंजू देवी, पति- श्री शिवमुनि पासी, ग्राम- भगतगंज के दिनांक 05.08.2019 को विद्युत स्पर्शघात से मृत्यु हो गया था	स्वीकारात्मक है।
2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त मृतक के आश्रितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है	मृतक स्व० सुरेश चौहान के आश्रित चिंता देवी (पत्नी), मृतक स्व० पप्पु कुमार के आश्रित श्री जगनारायण सिंह (पिता) एवं मृतक स्व० मंजू देवी के आश्रित शिवमुनी पासी (पति) को मुआवजा का भुगतान क्रमशः चेक संख्या- 340156, 340157 एवं 340158 सभी दिनांक 20.02.2020 द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
3. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	मृतक स्व० सुरेश चौहान के आश्रित चिंता देवी (पत्नी), मृतक स्व० पप्पु कुमार के आश्रित श्री जगनारायण सिंह (पिता) एवं मृतक स्व० मंजू देवी के आश्रित शिवमुनी पासी (पति) को मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है।

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि कैमूर जिला अन्तर्गत रामपुर एवं ममुआ प्रखण्ड में कृषि कार्य हेतु विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है, जबकि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा विद्युतीकरण हेतु अनुशंसा एक वर्ष पूर्व ही किया गया है; यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में कृषि कार्य हेतु विद्युतीकरण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	कैमूर जिलान्तर्गत रामपुर एवं ममुआ प्रखण्ड में कृषि कार्य हेतु 03 विद्युत उपकेन्द्र एवं 08 कृषि फीडर का निर्माण किया जाना है। जिसमें से 02 विद्युत उपकेन्द्र एवं 06 कृषि फीडर का निर्माण कर ऊर्जान्वित किया जा चुका है। 01 विद्युत उपकेन्द्र एवं 02 कृषि फीडर का कार्य प्रगति पर है। गाननीय सदस्या के द्वारा अनुशंसित 77 स्थानों के विरुद्ध अब तक 21 किसानों का आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें 16 किसानों को कृषि हेतु विद्युत संबंध दिया जा चुका है शेष 05 किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन देने हेतु संरचना का निर्माण के साथ शेष 01 विद्युत उपकेन्द्र एवं 02 कृषि फीडर का निर्माण मार्च, 2020 तक करने का लक्ष्य है।

श्रीमती गायत्री देवी, सदस्य विधान सभा, द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न
संख्या-1008, 27-6 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि सीतामढी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत महादेव पट्टी पंचायत के बेला खाप एवं सुतिहरा पंचायत के बाड़ा गाँव में बिजली का तार एवं पोल जर्जर है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त गाँव में जर्जर तार एवं पोल बदलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। सीतामढी जिला के परिहार प्रखंड अंतर्गत महादेव पट्टी पंचायत के बेला खाप एवं सुतिहरा पंचायत के बाड़ा गाँव में जर्जर तार एवं पोल बदलने का कार्य राज्य योजना अंतर्गत प्रगति पर है। इस कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च-2020 है।

माननीय श्री अचमित ऋषिदेव, स०वि०स०, से प्राप्त तारांकित
प्रश्न संख्या-1382 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
(१) क्या मंत्री उर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:- 1. क्या यह बात सही है कि अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत कोशकापुर उत्तर वार्ड नं०-01 में खरसाही वितरणी नहर के तट पर महादलित समुदाय टोला के 200 परिवार घर बना कर रह रहे हैं, जहाँ उनलोगों के घर के उपर से 11000 वोल्ट का तार गुजरता है, वहाँ कई बार दिजली का तार गिरने से आग भी लग चुकी है: यदि हाँ तो क्या सरकार उचित वार्ड के महादलित समुदाय के परिवारों के उपर से गुजरने वाली 11000. वोल्ट वाले तार और पोल को टोला से दूर हटाकर लगाने का विचार रखती है: नहीं, तो क्यों?	अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत कोशकापुर उत्तर वार्ड नं०-01 में खरसाही नहर तट पर पूर्व से 11000 वोल्ट का तार गुजर रहा है जिसके निचे घर बनाया गया है। इस लाइन को हटाने में तकनीकी कठिनाई है। इस लाइन के पुराने तार को रिकंडक्टिंग योजना के तहत बदलते हुए सुदृढ़ कर दिया गया है।

क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड अंतर्गत सलैया फीडर एवं तैतरिया फीडर का रिकन्डकटिंग एवं कृषि फीडर का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है तथा ट्रांसफार्मर भी कृषि फीडर हेतु नहीं लगाया गया है; यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त वर्णित फीडर में रिकन्डकटिंग कार्य को गति देने एवं कृषि ट्रांसफार्मर कब तक लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	बिहार सरकार के संकल्प संख्या 3490 दिनांक 20.11.2017 के आलोक में औरंगाबाद जिला में 1795 कि०मी० जर्जर तारों को बदलने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जर्जर तार बदलने के उपरान्त कतिपय स्थलों पर 11 के०मी० लाईन के तारों के सुदृढीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। जिला में कार्यरत एजेंसी के माध्यम से उक्त 11 के०मी० लाईन के सुदृढीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसे मार्च, 2020 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखण्ड में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 7 अदद कृषि फीडर का निर्माण कराया जाना है, जिसमें 6 अदद कृषि फीडर को ऊर्जान्वित कर दिया गया है। नवीनगर प्रखण्ड में कृषि हेतु प्रस्तावित 249 अदद ट्रांसफार्मर के विरुद्ध 44 अदद ट्रांसफार्मरों को ऊर्जान्वित कर 254 किसानों को विद्युत संबंध उपलब्ध कराया गया है। शेष कार्य मार्च, 2020 तक पूर्ण करने हेतु लक्ष्य निर्धारित है।

श्री सैयद अबु दौजाना, सदस्य विधान सभा द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न
संख्या-479 य-16 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिला के पुपरी पावर सबस्टेशन में कन्ट्रोल रूम का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जिसके कारण फीडर संचालन में काफी कठिनाई होती है। यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त पावर सबस्टेशन में कन्ट्रोल रूम का निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है नहीं तो क्यों ?	सीतामढ़ी जिले के पुपरी विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का संचालन वहाँ स्थित कन्ट्रोल रूम बिल्डिंग से किया जा रहा है। यह पावर सब-स्टेशन पुराना है एवं पुराने पावर सब-स्टेशन के कन्ट्रोल रूम का साईज कम होता था क्योंकि उस समय कन्ट्रोल पैनल का साईज छोटा होता था एवं पावर सब-स्टेशन में अन्य पैनल यथा एनर्जी एकाउन्टींग/पावर मॉनिटरिंग इत्यादि नहीं होते थे। वर्तमान में कन्ट्रोल रूम के पुराने होने एवं जगह की कमी के कारण नए कन्ट्रोल रूम बनाने की स्वीकृति देते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न
सं०-य-58 का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्ता श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय सं०वि०स० क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला में सोलर मेगा प्रोजेक्ट लगाने हेतु 4 वर्ष पूर्व में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था, यदि हां तो उक्त जिला में अबतक सोलर मेगा प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में कार्य प्रगति नहीं होने का क्या औचित्य है?	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला में सोलर मेगा प्रोजेक्ट लगाने हेतु कोई योजना प्राप्त नहीं है।

श्री मो० तौसीफ आलम, स० वि० स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-य-2191 का उत्तर
प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड के मटियारी पंचायत के वार्ड नं०-01, 02 एवं 03 गरीटोली, वैसा टोली में कृषि कार्य हेतु विद्युतीकरण नहीं किया गया है,	किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड के मटियारी पंचायत के वार्ड नं०-01, 02 एवं 03 गरीटोली, वैसा टोली में कृषि कार्य हेतु कुल 16 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध 6 कृषि विद्युत संबंध प्रदान किया गया है। शेष आवेदकों को कृषि संबंध प्रदान करने का लक्ष्य मई, 2020 है।
यदि हाँ, तो सरकार उक्त गाँवों में तार, पोल एवं ट्रांसफार्मर लगाकर कृषि कार्य हेतु विद्युत की आपूर्ति करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	

श्री नो० तौसीफ आलम, स० वि० स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-य^{न३}११२ का उत्तर
प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या यह बात सही है कि किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड के चिलअनियाँ के वार्ड नं०-15 बिहार टोला, महादलित टोला में कुल 1000 महादलितों की संख्या है, जिसमें विद्युतीकरण हेतु 6 माह पूर्व पोल गाड़ कर छोड़ दिया गया है, यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त महादलित टोलों में बिजली की तार एवं ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत की आपूर्ति कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	किशनगंज जिलान्तर्गत टेढ़ागाछ प्रखंड के चिलअनियाँ के वार्ड नं०-15 बिहार टोला, महादलित टोला में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। उक्त टोला में सभी इच्छुक लोगों को विद्युत संबंध प्रदान करने का लक्ष्य मार्च, 2020 है।

श्रीमती बेबी कुमारी, सदस्य विधान सभा, द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न
संख्या-2142, 21-9/का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :- 1. यह बात सही है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मुशहरी के ग्राम पंचायत मणिका हरिकेश से नवादा चौक तक 11 हजार वोल्ट का खुला विद्युत तार गुजरता है जिससे हमेशा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, यदि हाँ तो सरकार खुला विद्युत तार की जगह केबल वायर लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	आंशिक स्वीकारात्मक। मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत प्रखंड मुशहरी के ग्राम पंचायत मणिका हरिकेश से नवादा चौक तक 11 हजार वोल्ट का खुला विद्युत तार गुजरता है। जिसे केबुल से बदलने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

**श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न
सं०-य-45 (1371) का प्रश्नोत्तर**

खंड	प्रश्नकर्ता श्री वशिष्ठ सिंह, माननीय सं०वि०स० क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि रोहतास जिला अंतर्गत प्रखंड कोचस के चंदेश्वर शर्मा, पिता-राम सिंगासन शर्मा, ग्राम-कपसिया का दिनांक 16.02.2019 एवं रोहित शर्मा, ग्राम-सैलास का दिनांक 24.06.2019 को विद्युत स्पर्शाघात से मृत्यु हो गयी थी। परंतु मृतक के आश्रितों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, यदि हां तो क्या सरकार उक्त मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मृतक स्व० चंदेश्वर शर्मा की मृत्यु चापाकल मरम्भती के दौरान धातु का पाईप निकालते वक्त पाईप निम्न विभव लाईन के संपर्क में आने के कारण विद्युत स्पर्शाघात से हुई है। मृतक स्व० रोहित शर्मा, राजमिस्त्री की मृत्यु मकान के छत पर कार्य करने के दरम्यान मकान के नजदीक से गुजर रहे निम्न विभव लाईन के संपर्क में आने के कारण विद्युत स्पर्शाघात से हुई है। दोनों मृतकों की मृत्यु स्वयं की लापरवाही से हुई है। इसमें विभाग का कोई दोष नहीं है। अतः इस मामलों में मुआवजा देय नहीं है।

श्री अजीत शर्मा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न
सं०-य-39 का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्ता श्री अजीत शर्मा, माननीय सं०वि०स० क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड में विद्युत पावर ग्रिड के निर्माण 3 वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा नहीं किया गया है, यदि हां तो सरकार उक्त पावर ग्रिड के शीघ्र निर्माण कर विद्युत आपूर्ति बहाल करने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिलान्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड में 132/33 के०भी० ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण के लिए भूमि का हस्तांतरण फरवरी, 2018 में हुआ। उक्त ग्रिड का निर्माण मार्च, 2020 में पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न
सं०-य-३५ (११९०) का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्ता श्री प्रभुनाथ प्रसाद, माननीय सदस्य	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
	क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	
(१)	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा निर्वाध बिजली उत्पादन से संबंधित सौर ऊर्जा प्लान्ट लगाने का निर्णय २०१६ में लिया गया है;	अस्वीकारात्मक है।
(२)	क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला में अभी तक एक स्थान पर भी सौर ऊर्जा प्लान्ट नहीं लगाया गया है, जबकि ग्रहणी प्रखंड अंतर्गत का उप पंचायत के ग्राम देवदी में प्रचुर मात्रा में सरकारी भूमि भी उपलब्ध है;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिले में मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा योजना के तहत सरकारी भवनों के छतों पर कुल १०५ किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट की अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है तथा ३३ किलोवाट रूफटॉप सोलर पावर प्लान्ट के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है।
(३)	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त स्थल सौर ऊर्जा प्लान्ट लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं०-य-59 (1757) का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्ता सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान, माननीय स०वि०स० क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	उत्तरदाता श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(i)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के फलका प्रखंड में मधेली पंचायत, गोबिन्दपुर पंचायत के 6 नं० वार्ड में तार जर्जर स्थिति में है। जिसके कारण कभी भी अनहोनी हो सकती है, यदि हां तो क्या सरकार उक्त वार्ड के जर्जर तार को बदलने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	आंशिक स्वीकारात्मक है। कटिहार जिला के फलका प्रखंड में मधेली पंचायत एवं गोबिन्दपुर पंचायत के 6 नं० वार्ड में कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

श्री आबिदुर रहमान, स० वि० स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०-य-1576/का²⁷⁻⁵⁴ उत्तर
प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
(1) यह बात सही है कि अररिया जिला के अररिया प्रखंड के कमलदाहा पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं०-08 डीहा गाँव में आरिफ के घर से जाहिद के घर तक बिजली का पोल एवं तार नहीं रहने के कारण लोगों को बिजली से वंचित रहना पड़ रहा है.	अररिया प्रखंड के प्रश्नवर्णित पंचायत अन्तर्गत वार्ड नं०-08 डीहा गाँव में नये बसावटों के विद्युतीकरण का कार्य दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत प्रगति पर है। कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2020 है।
(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खंड एक में वर्णित स्थलों में बिजली का पोल एवं तार लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	

श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा बिहार विधान सभा से प्राप्त तारांकित प्रश्न
सं०-य-19 (503) का प्रश्नोत्तर

खंड	प्रश्नकर्ता श्री मनोहर प्रसाद सिंह, माननीय स०वि०स० क्या मंत्री ऊर्जा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	उत्तरदाता श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना।
(1)	क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत बाघमारा पंचायत के वार्ड संख्या-05, 07, 09, 10 में विद्युत तार जर्जर हैं, यदि हां तो क्या सरकार वहां नया तार लगाने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों?	स्वीकारात्मक है। कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत बाघमारा पंचायत के वार्ड संख्या-05, 07, 09, 10 में स्वीकृत रिकन्डक्टिंग योजना के प्रावधान के अनुसार जर्जर तारों को बदला गया है। वार्ड नं०-05 एवं 07 में जर्जर तारों को बदलने का लक्ष्य मार्च, 2020 है।